



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

301670, Тульская обл., г.  
Новомосковск, ул. Трудовой  
проезд, д. 13/14  
(место составления акта)

"26" июня 2018 г.  
(дата составления акта)  
12:30  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида №38»  
(МБДОУ «Детский сад №38»)  
№ 06-11-157/18П

По адресу (адресам): юридический адрес – 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14, фактический адрес 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя Руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 1-700-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38» (МБДОУ «Детский сад №38»)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад №38», ИНН: 7116002627, ОГРН: 1027101411501,

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (семь рабочих часа)

«25» июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (один рабочий час)

«26» июня 2018 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

Продолжительность: 1 рабочий день (три рабочих часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 11 рабочих часов.

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Уведомление о проведении плановой выездной проверки и копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 1-700-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» отправлено электронным письмом с уведомлением о доставке на адрес «mdou38@kobra-net.ru» в МБДОУ «Детский сад №38» 18.06.2018.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Сняикова Лариса Викторовна (распоряжения № 113к от 31.07.2001) 22.06.2018 в 09 час. 00 мин.

Указанные сведения подтверждаю:

заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Сняикова Лариса Викторовна

(распоряжения № 113к от 31.07.2001)



v

(ФИО, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1) Савенков<br>Сергей<br>Сергеевич<br>(ФИО) | Государственный<br>инспектор<br>межрегионального<br>отдела<br>государственного<br>энергетического<br>надзора<br>(Должность) | Ответственный<br>за проведение проверки |
|---|---|---|

с участием экспертов:

Не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Сняикова Лариса Викторовна  
(распоряжения № 113к от 31.07.2001).

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

В ходе проведения проверки:

- соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов. (№ 261-ФЗ от 23.11.2009) нарушений не выявлено;
- соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. (№ 261-ФЗ от 23.11.2009) нарушений не выявлено;
- проверка соблюдения требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок (№ 261-ФЗ от 23.11.2009) нарушений не выявлено;
- соблюдения требований безопасности в электроэнергетике.(№ 35-ФЗ от 26.03.2003), были выявлены нарушения, а именно:  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований   | Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)  | Лица, допустившие нарушения  |
|-------|--|---|--|
| 1     | 2  | 3   | 4  |
| 1.    | Организацией не обеспечены:  | Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП) | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 1.1.  | проведение технического обслуживания оборудования  |   |  |
| 1.2.  | проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования   |   |  |
| 1.3.  | модернизация и реконструкция оборудования электроустановок   |   |  |
| 1.4.  | испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки   |   |  |
| 1.5.  | наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки  |   |  |
| 2.    | В организации не обеспечены прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности: | Пункт 1.2.7 ПТЭЭП   | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |

|      |  |                    |  |
|------|--|--------------------|--|
| 2.1. | IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В  |                    |  |
| 3.   | В организации не обеспечены прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности:       | Пункт 1.2.7 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 3.1. | IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В  |                    |  |
| 4.   | Не имеются программы стажировки, разработанные для каждой должности (рабочего места), утвержденные руководителем организации                               | Пункт 1.4.11 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 5.   | Не имеется организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе:   | Пункт 1.4.14 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 5.1. | административно-технического персонала   |                    |  |
| 5.2. | оперативного и оперативно-ремонтного персонала   |                    |  |
| 6.   | Не имеются записи об оперативных переключениях в оперативном журнале организации   | Пункт 1.5.21 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 7.   | В организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования: | Пункт 1.6.7 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 7.1  | электрооборудования  |                    |  |
| 8.   | В организации не выполняются требования в  | Пункт 1.7.16 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий   |

|      |   |                    |  |
|------|---|--------------------|--|
|      | соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ по:  |                    | МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна                                     |
| 8.1. | обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках  |                    |  |
| 9.   | В организации не имеются комплект технической документации:   | Пункт 1.8.1 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 9.1  | исполнительные рабочие схемы электрических соединений   |                    |  |
| 9.2  | производственные инструкции по эксплуатации электроустановок  |                    |  |
| 10.  | В схемы и чертежи не вносятся изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство  | Пункт 1.8.2 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 11.  | В организации не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме   | Пункт 1.8.4 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 12.  | Не имеются отметки о просмотре вышестоящим оперативным или административно-техническим персоналом организации оперативной документации согласно перечню, утвержденному руководителем организации не реже 1 раза в месяц | Пункт 1.8.10 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 13.  | В организации не обеспечены наличие надписей на дверях распределительных устройств (далее – РУ),  | Пункт 2.1.42 ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова                   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       | трансформаторных подстанций (далее - ТП), указывающих их диспетчерское наименование, адрес и телефон владельца                 |                     | Лариса Викторовна   |
| 14.   | В организации не имеется запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей                             | Пункт 2.2.16. ПТЭЭП | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 15.   | Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ   | Пункт 2.2.17 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 16.   | В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:                                   |                     | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 16.1. | надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов   | Пункт 2.2.20 ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 16.2. | наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ   |                     |   |
| 16.3. | надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей                          |                     |   |
| 17.   | Не обеспечено в организации выполнение требований по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на: | Пункт 2.6.6. ПТЭЭП  | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 17.1. | автоматических выключателях  |                     |   |
| 17.2. | колодках предохранителей   |                     |   |
| 18.   | Не обеспечена организацией защита от коррозии (окраска в   | Пункт 2.7.7 ПТЭЭП   | Должностное лицо<br>- заведующий  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников   |   | МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна                               |
| 19.   | В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств:   | Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП   | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 19.1. | визуальные - видимой части   |   |  |
| 20.   | Обеспечено ли организацией наличие заполненных паспортов заземляющих устройств   | Пункт 2.7.9 ПТЭЭП   | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 21.   | В организации не имеется техническая документация на устройства молниезащиты:  | Пункт 2.8.2 ПТЭЭП   | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 21.1. | протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов   |   |  |
| 22.   | Обеспечено ли работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках | Пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |


|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ); пункт 1.3.9. ПТЭЭП |  |
| 23.   | Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений  | Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП  | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 24.   | В организации не имеются документы, подтверждающие обучение электротехнического персонала:   | Пункт 2.3 ПОТЭЭ   | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 24.1. | приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок   |   |  |
| 25.   | В организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического и электротехнологического персонала         | Пункты 2.4 ПОТЭЭ; пункт 1.4.19 ПТЭЭП  | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 26.   | В организации не имеются в наличии документы о проверке знаний персонала:  | Пункт 2.5, приложения 2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП  | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |
| 26.1. | протоколы или журналы в организации  |   |  |
| 26.2. | удостоверения у работников   |   |  |
| 27.   | Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в клещи электроустановках: | Пункт 3.11 ПОТЭЭ  | Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       | напряжением до 1000 В  |                                     |   |
| 27.1. |  |                                     |   |
| 28.   | В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках:          | Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ | Должностное лицо<br>- заведующий<br>МБДОУ «Детский сад №38» Синякова<br>Лариса Викторовна |
| 28.1. | нарядом-допуском (далее – наряд)   |                                     |   |
| 28.2. | распоряжением  |                                     |   |
| 28.3. | перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем |                                     |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>29. В организации не имеется в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации</p> | <p>10</p> <p>Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ</p> | <p>Должностное лицо - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна</p> |
|--|---|---|

Нарушения, указанные в пунктах 1.5, 9.1, 10, 11, 13, 16.1, 16.2, 18, 19, 19.1, 20, 22, 23, 27, 27.1 устранены в ходе проверки с представлением подтверждающих материалов и документов.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
 \_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения  |
|-------|--|
| 1     | Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557 |
| 2     | Предписание об устранении выявленных нарушений № 06-11-127/18П от 26.06.2018   |
| 3     | Копия Распоряжения заместителя Руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 1-700-р                        |

Подписи лиц (а), проводивших (го) проверку:  
 Государственный инспектор МОГЭН \_\_\_\_\_

Савенков Сергей Сергеевич  
(ФИО)

11



Подписи лиц, присутствовавших при  
проверке:

(ФИО)

(подпись)

**С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):**

**заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Сияякова Лариса Викторовна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” 06 20 18

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

**Отметка о направлении экземпляра акта с приложениями:**

(в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки).

