



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872) 36-26-33, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-127/18П

301670, Тульская обл., г.
Новомосковск, ул. Трудовой
проезд, д. 13/14
(место составления предписания)

"26" июня 2018 г.
(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38» (МБДОУ «Детский сад №38»)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна
(распоряжения № 113к от 31.07.2001)

(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною), государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Савенковым С.С.,

(должности, фамилия и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 28.05.2018 № 1-700-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МБДОУ «Детский сад №38»,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии

- заведующий МБДОУ «Детский сад №38» Синякова Лариса Викторовна
(распоряжения № 113к от 31.07.2001).

(должность, фамилия, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
-------	--	---	---	---------------------------

1	2	3	4	5		
1.	Организацией не обеспечены:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9				
1.1.	проведение технического обслуживания оборудования	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,				
1.2.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования	утвержденных приказом Министерства				
1.3.	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок	энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019		
1.4.	испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки	(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)				
2.	В организации не обеспечены прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП			Устранить выявленное нарушение	26.06.2019
2.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В					
3.	В организации не обеспечены прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019		

3.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В			
4.	Не имеются программы стажировки, разработанные для каждой должности (рабочего места), утвержденные руководителем организации	Пункт 1.4.11 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
5.	Не имеется организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе:	Пункт 1.4.14 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
5.1.	административно-технического персонала			
5.2.	оперативного и оперативно-ремонтного персонала			
6.	Не имеются записи об оперативных переключениях в оперативном журнале организации	Пункт 1.5.21 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018
7.	В организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования:	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019
7.1	электрооборудования			
8.	В организации не имеются комплект технической документации:	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
8.2	производственные			

	инструкции по эксплуатации электроустановок			
9.	Не имеются отметки о просмотре вышестоящим оперативным или административно-техническим персоналом организации оперативной документации согласно перечню, утвержденному руководителем организации не реже 1 раза в месяц	Пункт 1.8.10 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018
10.	В организации не имеется запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018
11.	Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	01.11.2018
12.	В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	-
12.1.	надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей		Устранить выявленное нарушение	31.07.2018
13.	Не обеспечено в организации выполнение требований	Пункт 2.6.6. ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018

	по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на:		нарушение	
13.1.	автоматических выключателях			
13.2.	колодках предохранителей			
14.	В организации не имеется техническая документация на устройства молниезащиты:	Пункт 2.8.2 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019
14.1.	протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов			
15.	В организации не имеются документы, подтверждающие обучение электротехнического персонала:	Пункт 2.3 ПОТЭЭ	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019
15.1.	приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок			
16.	В организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического и электротехнологического персонала	Пункты 2.4 ПОТЭЭ; пункт 1.4.19 ПТЭЭП	Устранить выявленное нарушение	26.06.2019
17.	В организации не имеются в наличии	Пункт 2.5, приложения	Устранить	

	документы о проверке знаний персонала:	2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП	выявленное нарушение	
17.1.	протоколы или журналы в организации			
17.2.	удостоверения у работников			
18.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках:	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018
18.1.	нарядом-допуском (далее – наряд)			
18.2.	распоряжением			
18.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем			
19.	В организации не имеется в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации	Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ	Устранить выявленное нарушение	31.07.2018

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 5 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610 и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 руководителю (представителю) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №38» (МБДОУ «Детский сад №38»)

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
МОГЭН Савенков С.С.

(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Законный представитель юридического лица
заведующий МБДОУ «Детский сад №38»

Синякова Лариса Викторовна

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26.06.2018

(подпись)

