



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, <http://www.priok.gosnadzor.ru>

ПРОТОКОЛ № 06-7-243/18П
об административном правонарушении

26 июня 2018 г.

301670, Тульская обл., г.
Новомосковск, ул. Трудовой
проезд, д. 13/14

дата составления протокола

12 час. 40 мин.

дата составления протокола

место составления протокола

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Савенков С.С.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что при проведении проверки юридического лица - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38» (МБДОУ «Детский сад №38»),

(наименование юридического лица)

расположенном по адресу:

юридический адрес – 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14, фактический адрес - 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14,

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) 25.06.2018 в 09 часов 30 минут при эксплуатации электроустановок, а именно:

В период с 22.06.2018 по 26.06.2018 Приокским управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад №38» расположенного по адресу: юридический адрес – 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14, фактический адрес - 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14.

Плановая проверка МБДОУ «Детский сад №38» проведена на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 1-700-р

заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора.

В результате проверки 25.06.2018 в 09 часов 30 минут были установлены нарушения в части организации эксплуатации электроустановок:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Организацией не обеспечены:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)
1.1.	проведение технического обслуживания оборудования	
1.2.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования	
1.3.	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок	
1.4.	испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки	
1.5.	наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки	
2.	В организации не обеспечены прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП
2.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	
3.	В организации не обеспечены прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП
3.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	
4.	Не имеются программы стажировки, разработанные для каждой должности (рабочего места), утвержденные руководителем организации	Пункт 1.4.11 ПТЭЭП
5.	Не имеется организационно-распорядительный документ	Пункт 1.4.14 ПТЭЭП

	руководителя организации о допуске к самостоятельной работе:	
5.1.	административно-технического персонала	
5.2.	оперативного и оперативно-ремонтного персонала	
6.	Не имеются записи об оперативных переключениях в оперативном журнале организации	Пункт 1.5.21 ПТЭЭП
7.	В организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования:	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП
7.1	электрооборудования	
8.	В организации не выполняются требования в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ по:	Пункт 1.7.16 ПТЭЭП
8.1.	обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках	
9.	В организации не имеются комплект технической документации:	
9.1	исполнительные рабочие схемы электрических соединений	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП
9.2	производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	
10.	В схемы и чертежи не вносятся изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП
11.	В организации не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП
12.	Не имеются отметки о просмотре вышестоящим оперативным или административно-техническим	Пункт 1.8.10 ПТЭЭП

	персоналом организации оперативной документации согласно перечню, утвержденному руководителем организации не реже 1 раза в месяц	
13.	В организации не обеспечены наличие надписей на дверях распределительных устройств (далее – РУ), трансформаторных подстанций (далее - ТП), указывающих их диспетчерское наименование, адрес и телефон владельца	Пункт 2.1.42 ПТЭЭП
14.	В организации не имеется запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП
15.	Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП
16.	В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:	
16.1.	надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП
16.2.	наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ	
16.3.	надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей	
17.	Не обеспечено в организации выполнение требований по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на:	Пункт 2.6.6. ПТЭЭП
17.1.	автоматических выключателях	
17.2.	колодках предохранителей	
18.	Не обеспечена организацией защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников	Пункт 2.7.7 ПТЭЭП
19.	В организации не проводятся осмотры	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП

	заземляющих устройств:	
19.1.	визуальные - видимой части	
20.	Обеспечено ли организацией наличие заполненных паспортов заземляющих устройств	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП
21.	В организации не имеется техническая документация на устройства молниезащиты:	Пункт 2.8.2 ПТЭЭП
21.1.	протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов	
22.	Обеспечено ли работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках	<p>Пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ); пункт 1.3.9. ПТЭЭП</p>
23.	Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений	Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП
24.	В организации не имеются документы, подтверждающие обучение электротехнического персонала:	Пункт 2.3 ПОТЭЭ
24.1.	приемам освобождения пострадавшего от действия	

	электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок	
25.	В организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического и электротехнологического персонала	Пункты 2.4 ПОТЭЭ; пункт 1.4.19 ПТЭЭП
26.	В организации не имеются в наличии документы о проверке знаний персонала:	Пункт 2.5, приложения 2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП
26.1.	протоколы или журналы в организации	
26.2.	удостоверения у работников	
27.	Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в клещиэлектроустановках:	Пункт 3.11 ПОТЭЭ
27.1.	напряжением до 1000 В	
28.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках:	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ
28.1.	нарядом-допуском (далее – наряд)	
28.2.	распоряжением	
28.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем	
29.	В организации не имеется в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в	Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ

течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации	
---	--

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее по тексту – «КоАП РФ»), а именно нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество:

Синякова Лариса Викторовна

Место и адрес работы:

(для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. Регистрации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №38» (МБДОУ «Детский сад №38»).
Юридический адрес – 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14, фактический адрес - 301670, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Трудовой проезд, 13/14.

Занимаемая должность, телефон:

(для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. Регистрации)

заведующий (распоряжения № 113к от 31.07.2001).

Дата рождения:

(число, месяц, год)

15.04.1954

Место рождения:

город Узловая Тульской области.

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт 70 01 314225 выдан Узловским РОВД Тульской област, .

(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

© Карьеринская Елена Александровна директор

26.06.2018 Л.В. Синякова - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» на основании распоряжения № 113к от 31.07.2001.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Замечания по протоколу: нет

26.06.2018 Л.В. Синякова - заведующий МБДОУ «Детский сад №38» на основании распоряжения № 113к от 31.07.2001.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

1. Синякова Л.В. назначена директором МБДОУ «Детский сад №38» на основании приказа № 113к от 31.07.2001.
2. Заведующий Синякова Л.В. действует на основании п. 6.3 Устава утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 06.10.2014 № 3425.
3. В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:(Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно - правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители)) п. 1.2.2, Потребитель обязан обеспечить:
 - содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
 - своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
 - подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
 - обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;
 - надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
 - охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;
 - охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;

- учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
 - представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;
 - разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
 - укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
 - учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;
 - проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;
 - выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.
- Заведующий Синякова Л.В. не выполнила обязанности.

Государственный инспектор МОГЭН _____ 26.06.2018 С.С. Савенков
(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, составившего протокол, дата)

Заведующий
 МБДОУ «Детский сад №38» _____ 26.06.2018 Л.В. Синякова
(фамилия, инициалы, подпись физического (должностного) лица, законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата)

Протокол подписать отказалась: _____
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

2. _____
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия Распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 1-700-р.
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт проверки, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)
2. Акт проверки Приокского управления Ростехнадзора № 06-11-157/18П от 26.06.18.
3. Предписание Приокского управления Ростехнадзора № 06-11-127/18П от 26.06.18.

Рассмотрение дела состоится в Приокском управлении Ростехнадзора

(наименование организации, в котором будет рассматриваться административное дело)

05.07.2018 в 11 часов 00 минут по адресу:

г. Тула, ул. Свободы, д. 38, каб. 308

(в случае, если административное дело будет рассматриваться не в Приюском управлении Ростехнадзора, указать, что время и место будет определено этой организацией)

Представителю должностного лица при себе иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неявки дело будет рассмотрено в Ваше (представителя должностного лица) отсутствие.

О времени и месте рассмотрения дела извещена:

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №38»



26.06.2018 Л.В. Синякова

(подпись, дата) (фамилия, инициалы правонарушителя – физического (должностного) лица или законного представителя юридического лица)

Копию протокола об административном правонарушении получила:

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №38»



26.06.2018 Л.В. Синякова

(подпись, фамилия, инициалы)