

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ  
МОГЭН ПРИОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
РОСТЕХНАДЗОРА

САВЕНКОВУ С.С.

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
«Детский сад комбинированного  
вида №38»  
(МБДОУ «Детский сад №38»)  
Трудовой проезд ул., д.13/14  
г. Новомосковск, Тульская область, 301670  
тел./факс (48762)4 - 54 - 90  
E-mail: mdou38.nmsk@tularegion.org  
http:// mdou38-nsk.ucoz.ru  
ОКПО 43523625, ОГРН 1027101411501  
ИНН/КПП 7116002627/711601001

Исх. от «25» июня 2019 г. № 72

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На основании Предписания № 06-11-127/18П от 26.06.2018 г. нами устранены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

1. Организацией обеспечены:

1.1. проведение технического обслуживания оборудования, в т.ч. сторонней организацией;

1.2. проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования в соответствии с утвержденным Графиком планово-предупредительных ремонтов электрооборудования МБДОУ «Детский сад №38», в т.ч. произведена замена плавких вставок в электрощитовых, что зафиксировано в оперативном журнале и журнале ремонта электрооборудования;

1.3. модернизация и реконструкция оборудования электроустановок в соответствии с утвержденным Планом по модернизации и реконструкции оборудования электроустановок на 2019-2024 гг. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 38";

1.4. необходимая защита обеспечивается за счет молниезащиты, установленной на крыше 16-этажного многоквартирного дома (копии проектных документов прилагаются).

2. В организации обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности IV в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000В (копии документов прилагаются).

3. На данный момент заместитель ответственного за электрохозяйство проходит обучение на присвоение II группы по электробезопасности (с последующим присвоением IV группы).

7. В организации проведено техническое освидетельствование электрооборудования ООО «Квалитет» (ИНН 7727279615) с оформлением актов технического освидетельствования.

15. Обучение электротехнического персонала обеспечено проведением инструктажа по электробезопасности электротехнологического персонала, указанного в инструкции по эксплуатации технологического оборудования. Утвержденная программа инструктажа включает приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

17. В организации подготовлены документы по проверке знаний персонала:

- программа обучения персонала по электробезопасности с присвоением 2 группы в объеме 72 часа;
- экзаменационные билеты для проведения проверки знаний по электробезопасности;
- проект приказа о создании комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках у персонала организации;
- проект приказа о проведении обучения и проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;
- форма удостоверения о проверке знаний правил по электробезопасности.

Заведующий



/ Л. В. Синякова

М.П.

